B

Δ/Ξ


Φ.Η.-42
40X40
Α15
J1VV-U 4x2.5mm2 / PVC Φ110
Cu25mm2
Φ.Φ.-02
40X40
Α15
Δεξαμενή θαλασσινού
νερού 2
Δεξαμενή θαλασσινού
νερού 1
όδευση σωλήνων - καλωδίων
εντός καναλιού πλάτους 0,6m
και βάθους 0,4m
ΤΟΜΗ "Ν-Α"
ΤΟΜΗ "Α-Α"
ΤΟΜΗ "Ν-Α"
LiYCY 3x1.5mm2
PVC Φ50
Φ.Ε.-01
60x50
Α15
Φ.Η.-41
40X40
Α15
Φ.Η.-40
60X70
Β125
LiYCY 3x2.5mm2 (σφαδρώσεις)
LiYCY 3x2.5mm2
PVC Φ50
LiYCY 3x1.5mm2
PVC Φ50
LiYCY 3x2.5mm2/PVC Φ50
Προς Π.Α.1
J1VV-U 5x2.5mm2
J1VV-U 3x2.5mm2
J1VV-R 3x240 +120+120mm2
Μόνωση καλωδίων XLPE
ΣΧΑΡΑ
Ε150
J1VV-U 3x1.5mm2
ΣΧΑΡΑ
Ε100
ΗΛ. Πίνακας
Π.Α.1
Π.Α.1.1
Π.Α.1.2
Αίθουσα
J1VV-U 3x1.5mm2
J1VV-U 5x6mm2
J1VV-R 3x2.5mm2
ΠΣΒΤ Φ20
J1VV-R 5x1.5mm2
ΠΣΒΤ Φ12
(ANT)
ΣΧΑΡΑ
Ε100
Χώρος Χειρισμών
Α/Σ καθαρού νερού
ΣΧΑΡΑ
Ε100
ΣΧΑΡΑ
Ε50
LiYCY 3x1.5mm2
ΠΣΒΤ Φ16
J1VV-U 3x1.5mm2 / 2xΠΣΒΤ Φ16
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΟΔΕΥΣΗ
J1VV-U 3x1.5mm2 / 2xΠΣΒΤ Φ16
ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΟΔΕΥΣΗ
Δεξαμενή καθαρού
νερού
Δεξαμενή αλμόλοιπου
Αντλία CIP
Grundfos
CR 1-4
ΚΟΛΛΗΤΗΡΑΣ
2 ΦΙΛΤΡΑ ΑΥΣΤΙΓΩΝ
ΑΡΡΩΒ
Pm-220
Αντλία
Grundfos
SB 80-50
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Grundfos
SB 80-50
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
Grundfos
CR 64-2
Γεώτρηση
(Διατομή
Φίλτρου
Τύπου
Κοχλία)
Ιδιωτικός
Δρόμος
Ιδιωτικός Δρόμος Χρήσης Αγρότη
ΤΟΜΗ "Α-Α"
ΤΟΜΗ "Α-Α"
ΤΟΜΗ "Α-Α"